

## 入札説明書・案件内容に対する質問内容および回答内容

調達案件番号 010001001020190427

調達案件名称 (特定調達)東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000002

題名 質疑

質問事項

1. 分水人孔からN o 1 管理人孔、雨水調整池への刃口推進完了後は、降雨時に、施工中の雨水調整池工事への雨水流入が懸念されます。分水人孔の推進到達口に仮壁の設置・撤去が必要と考えますが、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

→受注者と協議するものとします。

2. 分水人孔部は常設作業帯となりますが、全面通行止めと考えてよろしいでしょうか。

→受注者協議及び警察協議を踏まえて方針決定いたします。

3. 図面中ではD c 3 の標記がありません。土質柱状図の提示をお願いします。

→契約後に受注者に資料提供いたします。

4. 交通誘導員、2 5 4 7 人の配置箇所の内訳を提示してください。

→公園内作業及び市道内作業それぞれ3人/日を見込んでおりますが、配置箇所については受注者と協議いたします。