

入札説明書・案件内容に対する質問内容および回答内容

調達案件番号 010001001020190427

調達案件名称 (特定調達)東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000007

題名 質疑応答書

質問事項

工事名称 : 東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

番号	図面番号	質 疑
1		工事における、地域住民との施工条件、制約等があればご教示願います。 →現時点ではありませんが、一般的事項として追加分記仕様書その1第9条1・2を参照ください。なお、施工時に地元要望・制約等が受けた際は、適時対応していただきます。
2	特記仕様書 その2	第1条3記載の「地表面から1.5mの埋戻しについては、現地発生土を使用し・・・」について、ストックヤードは現在調整中とありますが、本御見積において何処を想定すれば宜しいでしょうか、又は工事仕様書内訳のどの項目になるのでしょうかご教示願います。 →ストックヤードはさいたま市内を想定しておりますが、候補地が未確定のため仕様書には未計上で、ストックヤード確定後に受注者と協議するものとします。なお、ストックヤードを確保出来なかった場合には別途協議いたします。

3		<p>公園施設撤去復旧について撤去物が再利用とありますが、仮置き場はどこでしょうか？運搬費はどのように見込めばよろしいでしょうか教示願います。</p> <p>→仮置き場は公園内を想定しているため運搬費は未計上です。</p>
4	特記仕様書	<p>アスガラ、コン殻の処分場の記載がないと思われませんが、積算上指定されている処分場をご教示願います。</p> <p>→積算上は(株)TKM 環境を想定しているが、処分先を指定するものでなく、さいたま市内にも限定しておりません。</p>
5		<p>グラウンドアンカーの施工前に床掘が必要となりますが、盤ぶくれ等、被圧水による影響はないと考えてよろしいのでしょうか？ご教示願います。</p> <p>→被圧水対策は、仮設土留めにて考慮しています。</p>
6	特記仕様書 その2	<p>第6章その他第9条作業時間帯の昼間作業とは何時から何時と考えればよろしいでしょうか、残業は可能でしょうか？ご教示願います。</p> <p>→作業時間帯は原則9:00～17:00をとしており、残業は考えておりません。</p>
7		<p>公園外(民家脇)放流施設工において騒音が発生するハツリ作業(既設水路継ぎ等)が必要となりますが、防音対策が必要となった場合別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>→受注者と協議するものとします。</p>
8		<p>地盤改良に使用する用水費が計上されていないように思われますが別途協議と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>→高圧噴射攪拌工の用水費については、第37・38・88号内訳書を参照ください。機械攪拌工の用水費については協議の対象とします。</p>
9		<p>工事排水の処理について、下水に放流と考えてよろしいのでしょうかご教示願います。</p> <p>→近隣雨水系統への放流を想定しています。</p>
10		<p>プレキャスト貯留槽の設置に150t級のクレーンが必要となりますが、栈橋は、構造上、150t級クレーンの使用が可能と考えてよろしいのでしょうか？</p> <p>→作業構台はクローラクレーン150t吊及び吊荷荷重を考慮しています。</p>
11		<p>流入管、流出管の箇所については、SMWが支障しますが、切断撤去が仕様書に含まれておりません。設計変更対象と考えてよろしいのでしょうか？ご教示願います。</p> <p>→流入管部は第71号内訳書、流出管部は第29号内訳書で切断撤去を計上しています。</p>
12	特記仕様書 その2	<p>第5章 立坑工 第8条 分水人孔の立坑築造作業時は通行止めが必要となりますが、規制条件等が変更になった場合は別途協議と考えてよろしいでしょうか？</p> <p>また、夜間車線開放する場合は、車線幅によっては仮設構造の変更(覆工等)が必要となりますが、そちらについても別途協議と考えてよろしいでしょうか？</p> <p>→受注者協議及び警察協議を踏まえて方針決定いたします。</p>