

## 入札説明書・案件内容に対する質問内容および回答内容

調達案件番号 010001001020190427

調達案件名称 (特定調達)東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202)

入札方式 一般競争入札(標準)

管理番号 000009

題名	質問事項
----	------

質問事項
------

1. 工事仕様書 P40 底版築造におけるコンクリートは 40-8-25 (普通) と記載されておりますが図面番号 36~39 に記載されている設計条件では設計曲げ圧縮強度  $\sigma_{ck}=14\text{N/mm}^2$  との記載があります。曲げ圧縮応力度を考慮するのでしょうか。

→図面の表記は設計条件となります。コンクリート規格は工事仕様書のとおりと考えてください。

2. 汚染土及び汚染汚泥の処分における比重をご教示下さい。

→追加特記仕様書その1 第5条2を参照下さい。

3. 工事仕様書 P99 発進立坑(刃口)におけるバイブロハンマーにおけるH鋼建て込み及び撤去として各々6本が記載されておりますが図面番号108に記載されているH-250、L=2.0m 1本は本体の切梁下での建て込みになるのでしょうか。その際の打設をどのようにお考えなのかご教示下さい。

→受注者と協議するものとします。

以上