

検証チェック表

(検証日 年 月 日)

対象物名

所在地 区

隊員番号N 氏名

検証員氏名

出火階 階 号室

限界時間 出火階 分 非火災階 分

特記事項

【開始時間】 :

経過時間 ( 0分 0秒)

行動終了時間を記入していく

自火報発報 (ベル鳴動) ← 計測開始(訓練スタート)

火災表示確認

- 仮眠状態のとき15秒後に行動したか
- 表示窓火災は正確か
- 他の者に指示する場合の指示は正確か
- 予備放送は正確か

現場確認

- マスターキーを持って行ったか
- 「火事だあ〜！」と2回大声で叫んだか
- エレベーターの使用は適切か
- 通報担当者に状況を伝えたか

通報

- 消防機関への通報は適切か
- 火災通報装置の使用は適切か

初期消火

- 【消火器の場合】
  - 消火器の使用(安全ピン、ノズル、レバー)は適切か
  - 15秒間放出体制をとったか
- 【屋内消火栓の場合】
  - 使用人数(1号は2名以上、易1号及び2号は1名)は適切か
  - 操作方法(起動ボタン、ホース延長、バルブの開閉)
  - 30秒間放水体制をとったか

情報伝達

- 非常放送は火災放送起動又は適切な内容で3回行ったか
- 客室伝達の範囲はよいか ( 全客室 防火区画内 出火階以上の階 )
- 客室伝達の際「火事だあ〜！」と2回大声で叫んだか
- エレベーターを使用していないか

避難誘導

- 【避難階段又はたて穴区画された階段室がある場合】
  - 階段室の入口付近で「ここから逃げてください！」と2回叫んだか
  - 出火階 直上階 階 階 階 階
  - 誘導音装置付き誘導灯設置のため行わず
- 【避難階段又はたて穴区画された階段室がない場合】
  - 階段室の入口付近で「ここから逃げてください！」と2回叫んだか
  - 出火階 直上階 階 階 階 階
  - 火災階の1階下の階まで避難誘導したか
  - 火災階及び直上階  直上階より上の階
  - 誘導音装置付き誘導灯設置のため行わず

消防隊到着

- 消防隊への情報提供

出火階 非火災階

対応事項終了

限界時間 ( 分 ) ( 分 )

検証結果

出火階 適 否

非火災階 適 否

総合判定 適 否